

Beschlussauszug

aus der
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuburg
vom 22.09.2022

Top 7.3 Beschluss des Löschwasserkonzeptes der Gemeinde Neuburg

Herr Werner informiert und gibt Erläuterungen zum Löschwasserkonzept. Die Löschwasserentnahmestellen in der Gemeinde wurden alle abgefahren und über das Fazit ein kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmeplan erstellt.

Herr Rosenberg informiert, dass die Außenstandorte der Gemeinde schlecht mit Löschwasserentnahmestellen versorgt sind. In Neu Nantrow sowie Tatow und Zarnekow gibt es keine Entnahmestellen, das muss in Angriff genommen werden.

Er weist darauf hin, dass im Löschwasserkonzept auf Seite 40 unter Punkt 5.1 in Hagböck der Vertragshydrant am Neubau vertauscht wurde.

Die Gemeindevertreter diskutieren darüber, ob eine Zisterne oder ein Tiefspiegelbrunnen die optimale Lösung ist.

Herr Werner verlässt um 20:15 Uhr den Sitzungsraum.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuburg beschließt das vorliegende Löschwasserkonzept für ihr Gemeindegebiet.

Abstimmungsergebnis:

Anz. stimmberechtigter Mitglieder	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
11	11	0	0