

# Beschlussauszug

aus der  
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuburg  
vom 18.09.2025

---

## **Top 14.2 Rückbau des Löschteiches und Änderung des Löschwasserkonzeptes**

Herr R. Rosenberg weist darauf hin, dass der Löschteich in Neuburg erst zurückgebaut werden kann, wenn eine Zisterne bzw. ein Löschwasserkissen vorhanden sind.

Um 800 l Löschwasser pro Minute im Pendelverkehr zur Einsatzstelle zu bringen, werden 9 wasserführende Fahrzeuge mit einem Löschwasserbehälter von 2000 l benötigt. Das mit dem Löschwasserteich etwas passieren muss ist klar.

Herr T. Kühn schlägt vor, da eine unterirdische Zisterne zu bauen, dann könnte man den Parkplatz größer bauen.

Herr T. Kühn stellt den Antrag, dass die Beschlussvorlage von der Tagesordnung genommen wird. 11 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

### **Beschluss:**

Die Beschlussvorlage zum Rückbau des Löschteiches in Neuburg und Änderung des Löschwasserkonzeptes wird von der Tagesordnung abgesetzt.

### **Abstimmungsergebnis:**

Anz. stimmbere. Mitglieder	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
12	11	0	1